

Zoltán Nagy – ELEKTROMAL, Dunajská 23, 932 01 Šamorín
IČO: 14063751, č. Žo-2005/02708/6 MUC Dunajská Streda

Odberateľ:
Váš správca spol. s r.o.
Furdekova 4
851 03 Bratislava

Objekt:
Spoločenstvo vlastníkov
Fadruszova č. 1,3,5,7,9,11
Karloveská č. 22,24
Bratislava

Ponuka prác

odstránenie závad po odbornej prehliadke a odbornej skúške bleskozvodového zariadenia (Č.75/08), ktorá bola vykonaná od 1.10.2008 – 4.10.2008. Prehliadka bola periodická (podľa STN 33 1500-06/1991, 34 1390-01/1969/b), STN 33 2000-5-54/03/2008).

K ponuke prác prikladám fotokópiu správy o OP – OS bleskozvodového zariadenia.

Závady: 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6., 5.7, 5.8, 5.9

Záver - hodnotenie : zariadenie nevyhovuje STN 34 1390

- k uzemňovacím bodom č. 4,6,7,9,14 a 16 treba pridať a pripojiť uzemňovacím zvodom zemiace tyče, aby sa dosiahli hodnoty 15 Ohm.
- pri zvode č. 3 sprístupniť zvod
- vyrovnávanie FNZN – drôt na streche
- upevnenie – vetriace komínky a pripojenie k zvodu v počte 14 ks
- pripojiť atiku na bleskozvodové vedenie na miestach potrebných
- uzemňovacím vedením na streche treba pripojiť drôty fy8, aby vytvorili uhol 45 st. a všade tam, kde sa križujú bleskozvodové vedenia (označené jednotlivé spoje a opravy budú znázornené na výkresovej dokumentácii)
- výmena skorodovaných svoriek
- náter bleskozvodového vedenia
- oddeliť telefónne vedenie od bleskozvodovej sústavy
- osadenie a namontovanie 2 ks zberacie tyče
- výmena skúšobných svoriek v počte 16 ks
- označenie zvodov číslaním
- nátery ochranných uholníkov
- opravy a nátery podpier na ploché strechy
- zatĺkanie zemných tyčí a ich pripojenie
- ochranný penetračný náter na pripájacie územiacie svorky do zeme
- výkopové a zemné práce pri uložení zemničov
- úprava terénu – pozemné práce,
- výkresová dokumentácia – rozloženie bleskozvodovej mrežovej sústavy
- opätovné premeranie jednotlivých zvodov

Práce budú vykonávané na streche – výškové práce
V Bratislave dňa: 29.10.2008

ELEKTROMAL
Zoltán Nagy
931 01 ŠAMORÍN
IČO: 14 063 751
DIČ: 1029713289

Zoltán Nagy – ELEKTROMAL, Dunajská 23, 931 01 Šamorín
IČO:14063751, č.Žo-2005/02708/6/MUC Dunajská Streda

Zoznam bleskozvodového materiálu pre objekt
Fadruszová č. 1,3,5,7,9,11 a Karloveská 22,24, BA

Odberateľ:
Váš správca spol. s r.o.
Furdekova 4
851 03 Bratislava

Objekt:
Spoločenstvo vlastníkov
Fadruszova č. 1,3,5,7,9,11
Karloveská č. 22,24
Bratislava

Materiál	Mj	Množstvo	Cena /MJ	Spolu
spojovacia svorka - SS	ks	136	20,50	2 788,00
svorka krížová SK	ks	18	30,00	540,00
uzemňovacia svorka SJ 02m	ks	16	44,00	704,00
svorka k uzemňovacej tyči SJ 01	ks	16	44,00	704,00
svorka na okapové žľaby - plech Soc 43	ks	20	43,00	860,00
zemiaca tyč ZT 2 N	ks	12	595,00	7 140,00
označenie zvodov	ks	16	9,00	144,00
snímacia tyč JP 1,5	ks	2	237,00	474,00
svorka snímacia tyč SJ 4xM8	ks	4	50,00	200,00
uzemňovací drôt FeZn P-8 1 m=1kg (63,00 Sk)	bm	85	63,00	5 355,00
uzemňovací drôt FeZn P-10 1	bm	50	62,50	3 125,00
univerzálna svorka SU-S2 fy8,10	ks	16	55,00	880,00
farba pozinkovaná	kg	5	270,00	1 350,00
riedidlo S6006	l	5	59,00	295,00
skúšobná svorka SZ	ks	16	51,00	816,00
penetračná izolácia				200,00
iný materiál				1 000,00
dodávka materiálu	%	10		2 657,00
materiál spolu:				29 232,00
cena práce				38 000,00
Spolu za materiál a prácu				67 232,00

Záruka na práce a materiál je 24 mesiacov odo dňa podpisu preberacieho protokolu

Po odsúhlasení cenovej ponuky Vás žiadame o vystavenie objednávky. Obratom Vám zašleme zálohovú faktúru vo výške 30 000,00 Sk. Práce sa začnú vykonávať po doručení objednávky a uhradení zálohovej faktúry.

V Bratislave dňa: 29.10.2008

Vyhotovil: Zoltán Nagy

Kontakt: Zoltán Nagy - 0910 228312
E-mail: zoltan.n@cemtrum.sk

ELEKTROMAL
Zoltán Nagy
931 01 ŠAMORÍN
IČO: 14 063 751
DIČ: 1029713289