

Energetický štítok budovy

vydaný podľa zákona č. 555/2005 Z. z.
o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
11333/2011/22/27612009 / ECB

Názov budovy: Bytový dom
Ulica, číslo: Fadruszova 1-11, Karloveská 22-2

Parc. č.: 299-306, k.ú Karlova Ves
Obec: Bratislava

Účel spracovania energetického certifikátu:

Nová budova Významná obnova Predaj Prenájom Iný účel



Celková podlahová plocha:
7951 m²


Hodnotenie jednotlivých miest spotreby							
Vykovovanie:							
A	B	C	D	E	F	G	
Príprava teplej vody:							
A	B	C	D	E	F	G	
Vetrание/klimatizácia:							
A	B	C	D	E	F	G	
Osvetlenie:							
A	B	C	D	E	F	G	

ENERGETICKÝ CERTIFIKÁT BUDOVY

Kategória budovy: Bytový dom	Aktuálny
Globálny ukazovateľ: Celková dodaná energia	87 kWh/(m ² .a)
Nízka potreba energie	
A	
B	
C	
D	
E	
F	
G	
Vysoká potreba energie	
Normalizované hodnotenie:	<input checked="" type="checkbox"/>
Prevádzkové hodnotenie:	<input type="checkbox"/>
Minimálna požiadavka R_p:	79
Typická budova R_s:	158

Primárna energia


118 Budova
kWh/(m².a)



CO₂ emisie

Požiadavka na bytové domy
≤ 126 kWh(m².a)

Budova
24 kg/(m².a)



Prehľad navrhovaných opatrení:

Obvodový plášť:	nenavrhuje sa
Strecha:	nenavrhuje sa
Podlaha:	nenavrhuje sa
Okná:	nenavrhuje sa
Vykurovací systém:	nenavrhuje sa
Príprava teplej vody:	nenavrhuje sa
Vetrание/klimatizácia:	-
Osvetlenie:	-
Iné:	nenavrhuje sa



Dátum vyhotovenia: 3.2.2011

Platnosť najviac do: 3.2.2021

Meno a priezvisko osoby s odbornou spôsobilosťou: Ing. Igor Hukel
Kontakt: 0905 656 283 e-mail: hukel@cbsro.sk IČO: 36042421 DIČ: 2020088664

Podpis: